

■ 병원 배터리교체 대상 (2022.05)

순번	설치장소	모 델	용량(Kva)	수량	용 량	수량	최근교체일	교체주기	장비설치일	사용처
1	1관 9층 동편 UPS실	<u>Libert NXr60</u> EMERSON	60	1식	12V-100AH	40	2019.06.15	2~3년	2013.02.23	신생아중환자실
2	1관 9층 중앙 전산팀	<u>Libert EXM</u> VERTIV	80	1식	12V-200AH	40	2019.01.26	2~3년	2019.01.26	전산팀
3	1관 5층 동편 전산팀	<u>Libert NXr60</u> EMERSON	60	1식	12V-150AH	40	2019.06.15	2~3년	2016.07.29	전산팀
4	1관 5층 동편 전산팀	<u>KJU-2100S</u> 국제통신공업(주)	30	1식	12V-100AH	20	2019.06.15	2~3년	2011.09.24	전산팀
5	1-1층(서편) UPS실	<u>KJU-3000A</u> 국제통신공업(주)	60	1식	12V-200AH	30	2019.06.15	2~3년	2011.08.11	진단검사의학
6	2-2층 UPS실 (제3중환자실)	<u>BLUPS-3040-30</u> 성신전기공업(주)	30	1식	12V-100AH	30	2019.06.15	2~3년	2013.03	제3중환자실
	합 계					200				