

조선대학교병원 일반비품 시방서

(항온항습기(10R/T급))

1. 목 적

조선대학교병원에서 사용하는 일반비품의 안정적인 공급과 질 좋고 우수한 제품을 확보함에 있다.

2. 품목별 규격 및 내역

- 별첨 참조.
- 규격서 및 내역서상의 수량의 증, 감 및 규격, 스펙은 병원 사정에 따라 변경 될 수 있다.

3. 납품 제품의 품질 및 설치

- 가. 공급하는 제품은 세부규격을 100% 만족하는 정품, 완제품으로 공급 하며, 주요 구성품·부품 또한 반드시 제조사의 정품만을 사용해야 한다.
- 나. 설치하는 각각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있도록 하여야 한다.
- 다. 업무에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 장비를 설치하여야 하며, 설치장소 출입 시 조선대학교병원의 통제 및 지시에 따라야 한다.
- 라. 제작·납품 전 담당 부서와 필히 상의하여 제작 및 납품에 임한다.(규격 및 사양 검토)

* 설치 시 벽, 천정, 바닥 등 건물 구조나 재질에 관해 상의 필수.

4. 책임

- 가. 제품 설치 시 병원 시설에 손상을 입히게 되면, 원상복귀 또는 대응하는 액수로 보상 하여야 한다.
- 나. 납품물품에 대하여 납품일로부터 2년간 성능을 보증하며 하자담보책임기간 동안 무상으로 사후관리(이하 "A/S"라 한다)를 하여야 한다.
- 라. 조선대학교병원의 사정으로 증설, 이설 등 환경변화에 따른 지원 요청 시 납

품 업체는 이에 응하여야 한다.

마. 본 병원에 제품 납품 시 기존제품은 납품업체에서 철거 및 폐기하고, 철거 및 폐기에 관한 비용 발생 시 업체에서 부담한다.

바. 설치 후 한 달 내에 제품 하자 발생 시 동등 이상의 제품으로 3일 내에 교환 해줘야 한다.

5. 기타

- 본 시방서에 명시된 사항은 최소한의 사항, 내역만을 규정하였으며, 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 관계법령과 조선대학교병원의 해석에 따른다.

장비 사양 시방서

항온항습기(10R/T급)

품명	항목	단위	규격 및 사양
송풍기 (FAN)	AIR VOLUME	CMM	100이상
	MOTOR	KW * EA	0.4*8PDLT이상
	TYPE		SIROCCO FAN
증발기 (EVAPORATER)	CAPACITY	kcal/Hr	27,000이상
	SIZE		1STEP=31.75MM
	TYPE	MULTI PASS CROSS FINNED TUBE TYPE	
가습기 (HUMIDIFIER)	CAPACITY	Kg/Hr	6.0이상
	SIZE	KW	6.0이상
재열 및 가열히타 (REHEATING & HEATING COIL)	CAPACITY	kcal/Hr	16,000이상
	SIZE	KW	STEP별 제어
공기여과기 (AIR FILTER)	EFFICIENCY	%	AFI 80%이상
냉매 제어 장치 (EXPANSION VALVE TYPE)		THERMAL EXPANSION VALVE (온도 자동 팽창변)	
급 배 수 관 경	가습기급수관	"	1/4"이상
	드레인배수관	Φ	20이상
응축용 송풍기	AIR VALVE	CMM	100이상
(FAN)	MOTOR	KW*EA	0.2KW*8P이상
	SIZE & Q'TY	Φ*EA	600이상
	TYPE		1STEP=25.4MM
압축기 (COMPRESSOR)	CRANK CASE HEATER	W	20이상
응축 코일 (CONDENSER)	FACE AREA	m ²	1.0이상
	SIZE		1STEP=25.4MM
	TYPE	MULTI PASS CROSS FINNED TUBE TYPE	
수액기 규격 (RECEIVER TANK SIZE)		R/T*EA	5*1이상
실외기			-